



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

Главе МСУ  
Шатковского муниципального округа  
Нижегородской области  
М. Н. Межевову

sht@nobl.ru

**Управление Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Нижегородской области**

**Лукояновский территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по  
Нижегородской области**

607700, Нижегородская область  
р.п. Шатки, ул. Федеративная, 15  
Телефон/факс: (883190) 4-11-82

15.01.2026 52-07-21/03-18-2026

О результатах социально-гигиенического  
мониторинга за декабрь 2025 г.


Уважаемый Максим Николаевич!

Лукояновский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области доводит до Вашего сведения, что по данным социально-гигиенического мониторинга (СГМ) за декабрь 2025 года качество питьевой воды из разводящей сети:

- по адресам Нижегородская область, р. п. Шатки, ул. Офицерская, д. 14; Нижегородская область, р. п. Шатки, ул. Железнодорожная, д. 26 **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности» по показателям жесткость общая, мутность, железо, цветность, привкус; по определяемым микробиологическим показателям - общие колиформные (обобщенные) бактерии (ОКБ), общее микробное число. Протоколы испытаний №52-20-01/08841-25; №52-20-01/08842-25 от 09.12.2025 г.

Копии протоколов испытаний за декабрь прилагаются.

Начальник ТО



М. Г. Голубкина

Евсеева Мария Александровна  
8831-90-4-11-82

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадецком, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадецком, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036  
e-mail: csengor@cgie52.ru  
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1, тел.: (83147) 9-69-61, e-mail: arffguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

В.А. Серержкина  
09.12.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-01/08841-25 от 09.12.2025

- Заказчик:** Лукояновский территориальный отдел (ИНН 5260147237 ОГРН 1055238026491)
- Юридический адрес:** 607700, Нижегородская область, Лукояновский р-н, Лукоянов г, Садовая ул, дом 1  
**Фактический адрес:** 607700, Нижегородская область, Лукояновский м.о., Лукоянов г, Коммунистическая ул, д. 32Г
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** водопроводный кран, Нижегородская обл, м.о. Шатковский, рп Шатки, ул Железнодорожная, д. 26  
Сведения о контролируемом лице: МУП "КОМУНЭНЕРГО"
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 04.12.2025 13:40 - 14:00  
**Ф.И.О., должность:** Кузнецова Валентина Ивановна, помощник врача по гигиене питания, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадецком, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"  
При отборе присутствовал(-и): Межень М. М., мастер по водопроводу, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМУНЭНЕРГО" ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
**Условия доставки:** Термоконтейнер + 4 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2025 14:40  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
- Цель исследований, основание:** Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №52-07-21/06/134/2025 от 05 февраля 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Акт отбора от 04 декабря 2025 г.

Протокол испытаний № 52-20-01/08841-25 от 09.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 19848.1.2.04.12.25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ-1460

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1  
Санитарно-гигиеническая лаборатория  
Образец поступил 04.12.2025 14:44  
дата начала испытаний 04.12.2025 14:55, дата окончания испытаний 09.12.2025 14:17


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
2	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	мг-экв/дм <sup>3</sup>	5,7±0,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности	Менее 5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5.

Мнения и интерпретации: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.  
1 мг/дм<sup>3</sup> соответствует 1 мг/л

Место осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1  
Бактериологическая лаборатория  
Образец поступил 04.12.2025 14:42  
дата начала испытаний 04.12.2025 14:52, дата окончания испытаний 05.12.2025 14:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.В. Зверева, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-01/08841-25 от 09.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036  
e-mail: csengor@cgic52.ru  
ОГРН 1055248048866 ИИН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1, тел.: (83147) 9-69-61, e-mail: arffguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510267

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



В.А. Серезкина  
09.12.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-01/08842-25 от 09.12.2025

1. **Заказчик:** Лукояновский территориальный отдел (ИНН 5260147237 ОГРН 1055238026491)
2. **Юридический адрес:** 607700, Нижегородская область, Лукояновский р-н, Лукоянов г, Садовая ул, дом 1  
**Фактический адрес:** 607700, Нижегородская область, Лукояновский м.о., Лукоянов г, Коммунистическая ул, д. 32Г
3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** водопроводный кран, Нижегородская обл, м.о. Шатковский, рп Шатки, ул Офицерская, д. 14  
**Сведения о контролируемом лице:** МУП "КОМУНЭНЕРГО"
5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 04.12.2025 13:40 - 14:00

**Ф.И.О., должность:** Кузнецова Валентина Ивановна, помощник врача по гигиене питания, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

При отборе присутствовал(-и): Межень М. М., мастер по водопроводу, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМУНЭНЕРГО" ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**Условия доставки:** Термоконтейнер + 4 ° C

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 04.12.2025 14:40

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

**6. Цель исследований, основание:** Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №52-07-21/06/134/2025 от 05 февраля 2025 г.

**7. Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 04 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 52-20-01/08842-25 от 09.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 19849.1.2.04.12.25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ-1460

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1  
Санитарно-гигиеническая лаборатория  
Образец поступил 04.12.2025 14:44  
дата начала испытаний 04.12.2025 14:50, дата окончания испытаний 09.12.2025 14:19


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
2	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	мг-экв/дм <sup>3</sup>	6,8±1,0	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности	Менее 5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5.

Мнения и интерпретации: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений.  
1 мг/дм<sup>3</sup> соответствует 1 мг/л

Место осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1  
Бактериологическая лаборатория  
Образец поступил 04.12.2025 14:42  
дата начала испытаний 04.12.2025 14:52, дата окончания испытаний 05.12.2025 14:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3

Ответственный за оформление протокола:

 К.В. Зверева, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-01/08842-25 от 09.12.2025