

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «КОМУНЭНЕРГО»
В.Н. Малышев
«03» сентября 2024г.

АКТ

Проверки готовности котельной МУП «КОМУНЭНЕРГО»

к работе в отопительном сезоне 2024-2025 гг.

Комиссия МУП «КОМУНЭНЕРГО» в составе:

Представитель комиссии — заместитель директора МУП «КОМУНЭНЕРГО» Гузиков Ю.А.

Члены комиссии:

Инженер по охране труда Стрельцова М.В.

Начальник котельной Ерин С.Н.

Энергетик Быков С.А.

На основании приказа №132 от 23 августа 2024 г по МУП «КОМУНЭНЕРГО» «О подготовке к отопительному сезону 2024/2025 гг» провела проверку готовности котельной к работе в отопительном сезоне 2024/2025 гг. Результаты проверки готовности котельной приведены в настоящем акте.

1. Сведения, подтверждающие аттестацию руководителей, специалистов и обслуживающего персонала в соответствии с требованиями:

1.1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, приказ Ростехнадзора от 15.11.2013г. № 542.

1.2. «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ПП РФ от 29.10.2010г. № 870.

1.3. «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов с рабочим давлением не более 0,7кгс/см², водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115град. С, приказ Минстроя РФ от 28.08.1992г. № 205.

1.4. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115.

1.5. «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоснабжающих установок и тепловых сетей потребителей», РД 34.03.201-97.

1.6. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», № 384-ФЗ от 30.12.2009г.

Сведения об аттестации										
№№ п.п.	Ф.И.О.	Должность	Б.7.1 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления				На знание ПУ и БЭ паровых котлов с Р пара не более 0,7 МПа/см ² , водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град.С			
			Дата проверки	№ протокола	№ удостоверения	Организация проводившая обучение и аттестацию	Дата проверки	№ протокола	№ удостоверения	Организация проводившая обучение и аттестацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1.1	Председатель аттестационной комиссии Гузиков Ю.А.	Заместитель директора	31.03.2021г	19АФ1/ 21-24	ДПО-КТ 5245203833	АНОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления»	30.09.2022г	93- АФ/22-07	ДПО-КТ 524509899	АНОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления»
			05.05.2022г	40-22-1329		ТАК Волжско-Окского управления Ростехнадзора				
1.2	Члены АК									
	Ерин С.Н.	Начальник котельной	31.03.2021г	19АФ /21-24	ДПО-КТ 5245203834	АНОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления»	30.09.2022г	93- АФ/22-08	ДПО-КТ 5245207446	АНОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления»
			18.01.2022г	40-22-74		ТАК Волжско-Окского управления Ростехнадзора				
			Теплоснабжение / в соответствии с занимаемой должностью/							

	Стрельцова М.В.	Инженер по охране труда и экологической деятельности	12.10.2023	40-23-10186		ТАК Волжско-Окского управления Ростехнадзора				
1.3	Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию									
	Гузиков Ю.А.	Заместитель директора	31.03.2021г	19АФ/21-23	ДПО-КТ 5245203853	АНОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления»	30.09.2022г	93-АФ/22-07	ДПО-КТ 5245209899	АНОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления»
			05.05.2022г	40-22-1329		ТАК Волжско-Окского управления Ростехнадзора				
	Ерин С.Н.	Начальник котельной	31.03.2021г	19АФ/21-24	19АФ/21-24	АНОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления»	30.09.2022г	93-АФ/22-08	ДПО-КТ 5245207446	АНОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления»
			18.01.2022г	40-22-74		ТАК Волжско-Окского управления Ростехнадзора				

Сведения об аттестации

На знание ПТЭЭУ и ТС Теплоснабжение /ответственный за ИС и БЭ тепловых энергоустановок/				А.1 Основы промышленной безопасности							
Дата проверки	№ прото - кола	№ удосто- верения	Организация, проводившая обучение и аттестацию	Дата проверки	№ прото- кола	№ удосто- вере- ния	Организация , проводившая обучение и аттестацию	Дата проверки	№ протокола	№ удосто- вере- ния	Организация, проводившая обучение и аттестацию
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
29.08.2024	40-24- 7269	6206	ТАК Волжско- Окского управления Ростехнадзора	31.03.2021г	19АФ/ 21-23	ДПО-КТ 524503833	АНОО «Нижегородский колледж тепло- снабжения и автоматических систем управления»				
				18.01. 2022г	40-22- 75		ТАК Волжско- Окского управления Ростехнадзора				
12.10.2023	40-23- 10187	7531	ТАК Волжско- Окского управления Ростехнадзора	31.03.2021г	19АФ/ 21-23	ДПО-КТ 524503834	АНОО «Нижегородский колледж тепло- снабжения и автоматических систем управления»				
				05.05. 2022г	40-22- 1331		ТАК Волжско- Окского управления Ростехнадзора				

2. Сведения, подтверждающие проверку знаний производственных инструкций, инструкций по ОТ, инструкций по безопасным методам и приемам работы у обслуживающего персонала газовой котельной.

Таблица №2

Перечень профессий обслуживающего персонала												
№ котельной	Операторы котельной			Слесари КИП и А			Аппаратчики ХВО			Слесари ремонтники		
	Дата проверки знаний	№ протокола	Количество человек	Дата проверки знаний	№ протокола	Количество человек	Дата проверки знаний	№ протокола	Количество человек	Дата проверки знаний	№ протокола	Количество человек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Газовая котельная №3	16 июля 2024г	43-АФ\24-1	5	12 августа 2024г	2	1	16 июля 2024г	43-АФ\24-2	1	12 августа 2024г	4	4
	12 августа 2024г		5									

3. Сведения о наличии лицензий на эксплуатацию объектов.

Таблица №3

№№ п/п	№ лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Организация выдавшая лицензию	Вид лицензионной деятельности
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ-40-002608(КС)	09.09.2010г	бессрочная	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	«Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов»

6.2 Сведения о наличии производственных инструкций, инструкций по охране труда (по безопасным методам работы) для обслуживающего персонала. Таблица №5

Котельная	Производственные инструкции									Инструкции по охране труда		
	Для операторов котельной с котлами давлением не более 0,7 кгс/см ² и Т воды не более 115 град.С	Для слесарей по ремонту оборудования котельных	Для слесарей КИП и А	Для аппаратчиков ХВО	Для операторов котельной	Для слесарей по ремонту котлов и трубопроводов	Для слесарей КИП и А	Для аппаратчиков ХВО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
ул.Федеративная д.29	10.01.2024г	09.01.2024г.	09.01.2024г.	09.01.2024г.	09.01.2024г.	09.01.2024г.	09.01.2024г.	09.01.2024г.				

6.3 Сведения о наличии должностных инструкций.

Таблица №6

Котельная	Должностная инструкция (дата утверждения)			Ответственные по надзору за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей	Ответственные за обеспечение безопасности при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления
	Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию		Котлов с давлением пара более 0,7 кгс/см2, температурой нагрева воды не более 115град.С		
1	2	3	5	6	
		09.01.2024г	09.01.2024г.	10. 01.2024г.	

6.4 Сведения о наличии графиков ППР и ПЛЛА
Таблица №7

котельная	ПЛ и ЛА	Графики (даты утверждения)				
		Проведение противоаварийных тренировок	ППР котлов и котельного оборудованию	ППР ГРУ и газовому оборудованию котельной	ППР по трубопроводам и тепловым сетям	Технического обслуживания приборов системы безопасности котельной
1	2	3	4	5	6	7
ул. Федеративная д.29	10.01.2024г.	10.01.2024г.	09.01.2024г.	09.01.2024г.	10.01.2024г.	09.01.2024г.

7. Выполнение графиков ППР по газовому оборудованию, КИП и А, проверок (испытаний) вентиляционных и
дымоотводящих систем котельной.
Таблица №8

Выполнение графиков					Проверка состояния (испытания)				
Котельная	По газовому оборудованию		По КИП и А		Дымоотводящих систем	Вентиляционных систем	Взрывобезопасного освещения	Выводов и выпусков подземных коммуникаций в здание котельной	Электроустановки котельной
	Вид ремонта								
	Тех. обслуживания	Текущий ремонт	Тех. обслуживания	Текущий ремонт					
	Дата проведения								
	Дата проведения испытаний								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная	2024г	15.07.2024г	3 кв 2024г.	3 кв 2024г.	05.05.2024г. 05.08.2024г.	30.08.2024г.	30.08.2024г.	30.08.2024г.	12.08.2024г

8. Сведения об установленном оборудовании котельных.
Таблица №9

№ котельной	Котлы								Газовое оборудование		Автоматика безопасности			
	Тип котла	Разрешенное давление или температура воды	Дата изготовления	Дата ввода в эксплуатацию	Дата технического освидетельствования	Организация, проводившая освидетельствование	Дата следующего технического освидетельствования	Заключение комиссии	Давление газа на входе в ГРУ	Узел ввода (для метр)	Дата ввода в эксплуатацию	Тип горелки	Тип автомата	Дата ввода в эксплуатацию
КВА – 1,6Г-Э №1	Водогрейный	105 С	14.06.2002г.	03.02.2005г.	02.08.24г.		02.08.25г.	Пригоден	3.0 кгс/см2	89 мм	01.11.2002г.	ПТБ – 2.2	ЦУГ	2002г.
КВА – 1,6Г-Э №2	Водогрейный	115 С	14.06.2002г.	03.02.2005г.	02.08.24г.		02.08.25г.	Пригоден	3.0 кгс/см2	89 мм	01.11.2002г.	ПТБ – 2.2	ЦУГ	2002г.
КВА – 1,6Г-Э №3	Водогрейный	95 С	14.06.2002г.	03.02.2012г.	02.08.24г.		02.08.25г.	Пригоден	3.0 кгс/см2	89 мм	03.02.2012г.	ПТБ – 2.75	ЦУГ	2012г.

9. Выполнение графиков ППР и освидетельствований по котлам и вспомогательному оборудованию котельной.
Таблица №10

Котельная	Наименование оборудования и регистрационный номер	Вид освидетельствования		Вид ремонта			Организация производившая ремонт с применением сварки	Дата приемки оборудования после сварки	Оценка технического состояния оборудования после ремонта
		владельцем	Специализированной организацией или с участием инспектора Ростехнадзора	текущий	капитальный	с применением сварки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Котел КВА – 1,6Г-ЭЭ №1	02.08.2024г.							
	Котел КВА – 1,6Г-ЭЭ №2	02.08.2024г.							
	Котел КВА – 1,6Г-ЭЭ №3	02.08.2024г.							
	Подогреватель водоводяной ПВ 273-4-10-2(№4)	08.08.2024г.							
	Подогреватель водоводяной ПВ 273-4-10-2(№5	08.08.2024г.							
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№47	08.08.2024г.							
	Сетевой насос КМ 100-65-200-С-УХЛ4			07.2024г.					Испр.
	Сетевой насос SGT80-200/22								Вновь установлен
	Циркуляционный насос КМ 100-80-160			07.2024г.					Испр.

1. Заключение комиссии о готовности котельной к работе в условиях отопительного сезона 2024-2025 гг.

Комиссия постановила: Газифицированная котельная МУП «Коммунаэнерго» к отопительному сезону 2024-2025 гг. – готова.

Председатель комиссии: зам. директора МУП «Коммунаэнерго» Ю.А. Гузиков

Члены комиссии: Инженер по охране труда М.В. Стрельцова

Начальник котельной С.Н. Ерин

Энергетик С.А. Быков